



Klima Og Natur
Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 7, 2860 Søborg

GLADSAXE

Novafos A/S
Att.: Mette Piil
Sendt pr. mail til: mepj@novafos.dk

04-06-2019
J. nr. 19-8-09.00.00-G01

Tilsynsbrev, tilsyn med Søborg Vandværk inkl. installationer, 23. maj 2019

Som et led i Gladsaxe Kommunes miljøarbejde har Gladsaxe Kommune ved Claus Frydenlund og Anne Stalk, d. 23. maj 2019, ført tilsyn med Søborg Vandværk og de tilhørende indvindingsboringer.

Tilsynet sker i overensstemmelse med reglerne i vandforsyningslovens¹ kapitel 10 vedr. tilsyn samt reglerne i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg², § 25 stk. 1 og 2. Tilsynet omfattede blandt andet anlæggets indretning og funktion og dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

Tilsyn d. 23. maj 2019

Søborg Vandværk fremstår generelt velholdt og veldrevet. De fire tilhørende indvindingsboringer, der i dag er afsluttet som tørbrønde, fremstår generelt i fin stand. Novafos planlægger, af flere forskellige årsager, at etablere boringshuse på alle vandværkets fire indvindingsboringer i 2020. Tilsynet gav anledning til følgende mindre bemærkninger:

1. DGU-numre på indvindingsboringer

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der mangler skilte med DGU-numre på alle indvindingsboringerne. Blandt andet for at undgå at der opstår fejl i forbindelse med vandprøvetagning, skal boringerne hurtigst muligt – og senest 1. september 2019 – forsynes med skilte med boringens DGU-nummer.

2. Oplysninger til borgerne om vandkvalitet

Oplysninger om vandkvalitet på Novafos' hjemmeside skal som minimum leve op til kravene i § 28 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Miljøafdelingen anbefaler, at I uddyber teksten vedr. oplysninger om vandkvalitet via Jupiter, der findes på <https://novafos.dk/drikkevand/drikkevandets-kvalitet>

¹ Vandforsyningsloven, lovbek. nr.

² Drikkevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bek. nr. 524 af 1. maj 2019

Teksten kunne uddybes med en forklaring om, at man skal gå ind under fanen "anlæg" i vestre side af billedet når man klikker på linket. Her skal man så søge på anlæggets navn.

Næste tilsyn

Gladsaxe Kommune vurderer, at næste tilsyn med vandværkets boringer bør ske umiddelbart efter der er etableret boringshuse på vandværkets indvindingsboringer, i 2020. Der er endnu ikke taget stilling til, om dette tilsyn også vil omfatte selve vandværket.

Offentliggørelse

I henhold til drikkevandsbekendtgørelsens § 25, stk. 5, offentliggøres indhold og resultater fra tilsynet på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.

Venlig hilsen

Anne Stalk